



Самарский филиал
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
Тольяттинское отделение
445011, Самарская область
г. Тольятти, ул. М. Горького, 27а

Тел.: 8(8482) 71-91-59
8(8482)71-91-56
Факс: 8(8482) 71-91-09

АКТ № 6965 АЗР «10» сентября 2018 г
гидравлических испытаний (опрессовки) систем теплоснабжения

Дог. № 35482т

« 06 » июня 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации:

Инженер Теплоинспекции Лаврова Т.А.

Должность, ФИО

с одной стороны, и представители потребителя:

ООО» Рынок-Агро»(жилой дом; парковка) Б-р Приморский 15

наименование организации, адрес

Инженер-энергетик Мочалкин А.Н.

должность, ФИО

с другой стороны, на основании договора на отпуск и потребление тепловой энергии и в соответствии с ПТЭТЭ составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены гидравлические испытания нижеследующего оборудования абонента, согласно балансовой и эксплуатационной ответственности, с температурой $\leq 45^{\circ}\text{C}$, с давлением и в течение времени:

трубопроводы, арматура ЦТП или ИТП	_____ МПа (<u>10</u> кгс/см ²),	время	<u>10</u> мин., <u>06.06.2018</u>
система отопления	_____ МПа (<u>6</u> кгс/см ²),	время	<u>10</u> мин., <u>06.06.2018</u>
вентиляционные системы	_____ МПа (_____ кгс/см ²),	время	_____ мин., _____
Узел горячего водоснабжения или Теплообменник ГВС	_____ МПа (<u>10</u> кгс/см ²),	время	<u>10</u> мин., <u>06.06.2018</u>
Элеваторный узел системы отопления Кол-во _____	_____ МПа (_____ кгс/см ²),	время	_____ мин., _____
тепловая сеть 1 контура	_____ МПа (_____ кгс/см ²),	время	_____ мин., _____
тепловая сеть 2 контура	_____ МПа (_____ кгс/см ²),	время	_____ мин., _____

**теплообменник
отопления** _____ МПа (10 кгс/см²), время 10 мин., 06.06.2018

Предохранительный клапан сработал при давлении отсутств (_____ кгс/см²).

При испытании падения давления и дефектов оборудования не зафиксировано.

Заключение:

Оборудование абонента считается выдержавшим гидравлические испытания.

Необходимо установить предохранительный клапан

Представитель ТО

/Лаврова Т.А./

подпись

ФИО

Представитель Потребителя

подпись

ФИО