

**АКТ № 6966 АЗР «10» сентября 2018 г  
промывки тепловых энергоустановок**

№ договора 35482г

« 07 » июня 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» \_\_\_\_\_

Инженер Теплоинспекции Лаврова Т.А.

представители потребителя ООО «Рынок-Агро» Энергетик Мочалкин А.Н.

составили настоящий акт о том, что на объекте, адрес: 6-р Приморский 15 (жилой дом с парковкой)

проведена промывка тепловых энергоустановок теплофикационной водой (хозпитьевой водой) гидропневматическим (гидравлическим) способом (нужное подчеркнуть).

Заполнение системы отопления производилось с обратного трубопровода тепловой сети (с хозпитьевого трубопровода) (нужное подчеркнуть).

Промывка проведена с давлением 4,3 кгс/см<sup>2</sup>, в течение времени 1,0 час.:

-  $Q_{co} =$  0,714 + 0,06 парковка Гкал/час;

- кратность обмена системы - 3 раза;

- диаметр сброса  $d =$  50 мм;

- температура промывочной воды  $t =$  55 °С.

- коэффициент смешения сетевой воды:

$U = 1$  (при 150/70°С);  $U = 2,3$  (при 105/70°С);  $U = 3,2$  (при 95/70°С) (нужное подчеркнуть).

Сброс осуществлялся в: Ливневую канализацию, Фекальную канализацию, Грунт (нужное подчеркнуть).

Промывка проведена качественно/некачественно, до полного осветления воды:

В ходе проведенного осмотра после промывки, дефектов в системе теплоснабжения не зафиксировано.

**Заключение:** Промывка системы теплоснабжения абонента принимается/не принимается.

Представитель ТО

 / Лаврова Т.А. /  
подпись                      ФИО

Представитель Потребителя

 / Мочалкин А.Н.  
подпись                      ФИО